

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - COM COM PORTES EURELIENNES IDF S

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LE GUE DE LONGROI

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SOCIETE D'ENTREPRISE ET DE GESTION

La synthèse annuelle 2024 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les
résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

COM COM PORTES EURELIENNES IDF S

Prélèvement	00129937	Commune	GUE-DE-LONGROI (LE)
Unité de gestion	0811 COM COM PORTES EURELIENNES IDF S	Prélevé le :	jeudi 04 juin 2026 à 12h02
Installation	UDI 001226 LE GUE DE LONGROI-LEVAINVILLE	par :	AGM
Point de surveillance	P 0000002524 LE BOURG	Type visite :	AA
Localisation exacte	MAIRIE		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
Température de l'eau	21.0 °C		25.00
pH	7.0 unité pH		9.00
Chlore libre	0.50 mg(Cl2)/L		
Chlore total	0.50 mg(Cl2)/L		

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

6901

Type del'analyse : AX

Code SISE de l'analyse : 00135820

Référence laboratoire : LSE2606-22812

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	290	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet	27,65	°f				
Titre hydrotimétrique	33,22	°f				

MINERALISATION

Chlorures	30,40	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	666	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	29,30	mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,73	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	36,40	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,46	mg(C)/L				2,00
-------------------------	------	---------	--	--	--	------

FER ET MANGANESE

Fer total	<10	µg/L				200,00
-----------	-----	------	--	--	--	--------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00129937)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour le paramètre Microorganismes aérobies à 22°C. Il est demandé d'effectuer une purge sur cette partie du réseau.

Chartres, le 6 juillet 2026

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur
Départemental,
L'Ingénieur.e d'Etudes Sanitaires

signé :

Aurélie MARCEL